



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14  
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

Директору МБОУ Лакедемоновская СОШ  
**Еремину Н.Д.**

346846, Ростовская область, Неклиновский район, село Лакедемоновка, Октябрьская улица, 46.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 256/31-08  
об устранении причин и условий, способствующих  
совершению административного правонарушения**

20.11.2019

(дата составления)

Ростовская область, г. Таганрог,

пер. Комсомольский, 39,

Таганрогский территориальный отдел по

государственному энергетическому надзору

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(место составления представления, населенный пункт, организация)

Мной, Начальником Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Савочкиным Сергеем Валентиновичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего представление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ Лакедемоновская СОШ»)** ИНН 6123014614 ОГРН 1046123001803 по адресу: 346846, Ростовская область, Неклиновский район, село Лакедемоновка, Октябрьская улица, 46;

1. Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2. Фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3. Фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений:

№пп	Нарушения требований НТД	Ссылка на НТД
-----	--------------------------	---------------

1.	Потребитель не в полном объеме укомплектован технической документацией, а именно отсутствует: - утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	ПТЭЭП п.1.8.1
2.	Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок.	ПТЭЭП п.п.1.6.1, 1.7.2 ПУЭ п.7.1.34 ВСН 58-88(р)/Госкома архитектуры
3.	В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, не применены УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.	ПУЭ п.7.1.79., п.7.1.82., п.7.1.71.
4.	Штепсельные розетки, установленные в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.49
5.	На средствах учета электрической энергии (счетчиках) или рядом не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	ПТЭЭП п.2.11.13.
6.	У мест ввода заземляющих проводников в здания нет соответствующего знака $\equiv$ .	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.1.7.118.
7.	Для каждой электроустановки не составлены однолинейные схемы электрических соединений.	ПТЭЭП п.1.5.18
8.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7
9.	На дверях и внутренних стенках камер ВРУ, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений не выполнены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. На дверях РУ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	ПТЭЭП п.2.2.20
10.	Не установлены запирающие устройства на дверцах электрооборудования.	ПТЭЭП п.п.1.2.2.; 2.2.4. ПОТЭЭ п.3.12.
11.	Выключатели электрооборудования и их приводы не имеют указателей отключенного и включенного положений.	ПТЭЭП п. 2.2.15.
12.	Не указаны места ввода кабелей в здание.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.3.24.

Заверено



С.В. Савочкин

13.	В ВРУ под один болт выполнено присоединение по два нулевых защитных проводников, что не обеспечивает возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников и не обеспечивает непрерывность одной электрической цепи при отключении второй.	ПТЭЭП п. 1.7.2, 2.7.6, ПУЭ п. 1.7.119, 1.7.139
14.	В ВРУ нет электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты и средств для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	ПТЭЭП п.2.2.21

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании:

вышеизложенного и во исполнение (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г. Зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145 (далее ПТЭЭП)), «Правил устройства электроустановок. Седьмое издание» (далее ПУЭ), Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204; «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее ПОТЭЭ) Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593), ВСН 58-88(р)/Госкомархитектуры Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, Утвержден приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

**Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Комсомольский, 39, в течение одного месяца со дня получения представления.**

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Савочкин С.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, вынесшего представление, дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

20.11.2019 № 87/19 Бреленко К.В.  
(дата, номер заказного письма, должность, фамилия, имя, отчество, подпись, лица получившего представление, дата вручения)